

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

г. Краснодар

Индивидуальный предприниматель

Газаралиева Галина Петровна

350087 г. Краснодар, ул. Бульвар Строителей, 100

тел./факс: 8-903-450-00-90

ИНН 615424127595

ОГРНИП 315231100024772

№ 3 от «17» января 2018 г.

г. Краснодар

Генеральному директору
ООО «Краснодар Водоканал»
Д.И. Павлюченко
от Индивидуального
предпринимателя
Г.П. Газаралиевой

СОГЛАСИЕ

на подключение объекта капитального строительства
к сетям водоотведения.

Не возражаю на подключение:

Объект подключения: многоквартирные жилые дома, этап строительства III, литер 5 – 56 кв., литер 6 – 65 кв.

Адрес объекта: жилой комплекс «Оазис-2», г. Краснодар, р-он пос. Российский, земли СП «Росток».

Заказчик: ООО «АЛЬЯНС ВЕГА БИЛДИНГ»

Точку присоединения к сетям* принять: существующий колодец на границе земельного участка с кадастровым номером 23:43:0124041:3312.

Разрешаемый объем сброса хозяйственно-бытовых сточных вод: 72 м³/сутки.

Сети водоотведения подключены к КНС расположенной по адресу; г. Краснодар, пер. Ленинский.

После получения данного согласия Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней заключить договор на пользование канализацией и оплатить техническое присоединение ООО «Краснодар Водоканал». Копию договора предоставить ООО «Калининский водоканал».

Индивидуальный предприниматель

Г.П. Газаралиева



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г. Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Калининский водоканал»

350087 г. Краснодар, ул. Лесопарковая, 11
тел./факс: +7 (861) 228-68-48, e-mail: k.vodokanal2014@mail.ru
ИНН 2311162294
ОГРН 1132311010699
КПП 231101001

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
К СЕТЯМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО «КАЛИНИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

№ 4 от «28» марта 2018 г.

Объект подключения: Многоквартирные жилые дома этап строительства IV, литер 7 - 69 кв., литер 8 - 65 кв.

Адрес объекта подключения: жилой комплекс «Оазис-2», г. Краснодар, р-н пос. Российский, земли СП «Росток»

Заказчик: ООО «АЛЬЯНС ВЕГА БИЛДИНГ»

Настоящие технические условия подключения объекта капитального строительства к строящимся сетям холодного водоснабжения (проект № __) действительны до «28» марта 2020 года.

1. Точку присоединения к сетям водоснабжения принять:
 - водопровод д- 160 мм на границе земельного участка с кадастровым номером 23:43:0124041:3312, в существующем колодце;
 - точку подключения определить проектом и согласовать ее с ООО «Калининский водоканал»;
 - проектную документацию согласовать с ООО «Калининский водоканал» и со всеми заинтересованными сторонами;
 - при смене целевого использования жилого дома получить новые технические условия.
2. Указанное в условиях подключения водопотребление является максимально возможным в точке присоединения к сети водоснабжения.
3. Гарантируемый свободный напор в точке присоединения 10 м водяного столба.
4. Разрешаемый отбор питьевой воды:
 - 4.1. Хозяйственно-питьевые нужды 80 м³/сут. - м³/ч - л/с.
5. Установленный режим водопотребления объекта капитального строительства - круглосуточный, равномерный в течении суток.
6. На водопроводном вводе за первой стеной здания предусмотреть устройство водомерного узла. Помещение водомерного узла гидроизолировать от помещений, в которых хранятся материальные ценности и оборудование, за порчу которых при аварии ООО «Калининский водоканал» ответственности не несет.

7. Для водоснабжения объекта капитального строительства проложить водопровод расчетного диаметра от точки присоединения до объекта, с устройством колодца (в существующем колодце) в точке присоединения.

8. В котельной или в подвальном помещении здания для обеспечения требуемого напора воды предусмотреть установку приемного резервуара, за установку которого ответственность несет застройщик объекта капитального строительства.

9. Отметку трубопровода в точке присоединения принимать фактическую.

10. При сдаче в эксплуатацию, после окончания строительства сетей водопровода, подрядной организации необходимо предоставить Заказчику протокол исследования питьевой воды системы холодного водоснабжения.

11. Ответственность за техническое состояние и обслуживание водопроводных сетей, сооружений и устройств на них устанавливается между ООО «Калининский водоканал» и Заказчиком по колодцам в точках подключения водопроводного ввода Заказчика в уличные сети водопровода, строящиеся ООО «Калининский водоканал», или находящиеся на его обслуживании. Колодцы, в точках подключения, включая запорную арматуру на вводе, находятся в собственности ООО «Калининский водоканал».

Специальные технические требования:

1. Присоединение к сетям холодного водоснабжения осуществляется только после выполнения условий на подключение объекта капитального строительства к сетям холодного водоснабжения.

2. Строительство сетей и сооружений водоснабжения без согласованной с ООО «Калининский водоканал» проектной документации не допускается.

3. Водопровод проектировать из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001.

4. В случае установки санприборов в подвалах необходимо выполнить требования СНиП 2.04.01.-85*, пункт 17.27.

5. Размещение объекта по отношению к действующим сетям водопровода предусмотреть в соответствии с СНиП 2.07.01-89*. В случае размещения объекта в охранной зоне сетей или на действующих сетях водопровода, запроектировать и выполнить вынос сетей.

Директор
ООО «Калининский водоканал»



Г.П. Газаралиева